

第一種特定製品の簡易点検記録簿（機器ごとに記録）

平成	年度					
施設名称				設置場所		
機器名称	COOLIO™ ユニット			設置年月日	経過年数	年
機器メーカー	Coolio International社製 正規輸入販売代理店 株式会社 flow					
シリアルNo.				フロンの種類	HFC R 134a	充填量 250 g

		3カ月に1回以上の簡易点検が義務付けられています				
点検実施日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	
点検実施者						
点 検 内 容	COOLIO ユニット	・異常な運転音	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・異常な振動	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・ユニット周辺の油のにじみ	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
		・冷風温度の異常	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無	有 ・ 無
異常の状況						
異常有の場合の対応 (〇〇へ修理を依頼 など)						
対応完了年月日		年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	年 月 日 ()	

※ 点検記録簿は、機器を廃棄するまで紙又は電磁的記録によって保存する必要があります。

※ シーズン前点検や日常保守点検などは、これを簡易点検とみなすことができますが、結果の記録や記録の保存を行うようにしてください。